






Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« 26 » июня 2024 г.

Дефектная ведомость

на ремонт кровли в УК №6 по адресу ул. Новогодняя, 23/2

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В. провели визуальный осмотр кровли в УК №6 по адресу ул. Новогодняя, 23/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	м2	715
2	Очистка от строительного мусора	т	1,6
3	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,6
4	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	1,6
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по	т	1,6
6	Смена: водосточных воронок	шт	2
7	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию	м2	88
8	Разборка кладки сводов: из кирпича	м3	1
9	Установка прижимной планки	м	183
10	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	м2	6
11	Устройство покрытий из тротуарной плитки	м2	450
12	Демонтаж кабеля	м	80
13	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	80

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 В.М. Кузьменко
 О.В. Миклухина