

Утверждаю:
Ректор В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

Аудитории 130 в учебном корпусе №1, расположенной по адресу, проспект Карла Маркса, 26

« 02 » июля 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главный энергетик Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., заведующая учебными корпусами Фатхулина А.М. провели визуальный осмотр аудитории 130 в учебном корпусе №1 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее.

Аудитория предназначена для размещения службы охраны университета, площадь аудитории составляет 14,3м², ремонт не проводился более 30 лет.







В процессе визуального осмотра объекта выявлено:

- аудитория находится в неудовлетворительном состоянии;
- потолок отделан плиткой из МДФ;
- стены обшиты МДФ плитами;
- основание под линолеумом деформировано;
- стены очень грязные, освещение недостаточное для комнаты.

Необходимо выполнить следующее:

- произвести демонтаж плит потолка, стен, линолеума;
- ремонт стен, пола, подвесной потолок «Армстронг»;
- установить новые светильники;
- заменить дверь.

Подписи:

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 В.М. Кузьменко
 О.В. Миклухина
 А.М. Фатхулина