

Утверждаю:  
Ректор \_\_\_\_\_ В.И. Бакайтис

### АКТ осмотра

**Системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5,4,3 этажи по адресу: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 24.**

« 04» февраля 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главный энергетик Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., заведующая учебными корпусами Фатхулина А.М. провели визуальный осмотр пятого, четвертого, третьего этажа в учебном корпусе №4.

В результате осмотра выявлено следующее.

На всех этажах пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена более 20 лет назад.






В процессе визуального осмотра объекта выявлено:

- пожарная сигнализация не соответствует новым нормативным документам.

Необходимо выполнить следующее:

- смонтировать систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 4 и 5 этаже для общежития;
- смонтировать систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 3 этаже для учебных аудиторий;
- все работы выполнить в соответствии с новыми нормативными документами

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина