

Ректор СибУПК

Утверждаю:

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
помещений 3 этажа (замена окон и системы отопления) в УК №4 по адресу
пр.К.Маркса, 24.**

« 10 » марта 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М., провела визуальный осмотр **помещений 3 этажа в УК №4 по адресу пр.К.Маркса, 24** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Помещения 3 этажа здания УК №4 необходимо переоборудовать под учебные аудитории.

В результате осмотра выявлено следующее.

В помещениях холодно. Оконные откосы, подоконники и уголки грязные, деформированные. Из окон дует. На этаже 28 окон.






Чугунные радиаторы и трубы отопительной системы окрашены, грязные, видны следы коррозии. Слабый нагрев радиаторов, хотя промывка была произведена. Отсутствует запорная арматура.

Необходимо выполнить:

- Замену окон, оконных откосов и подоконников с предварительным утеплением откосов напыляемым составом.

- Замену радиаторов и регистров из труб с установкой запорной арматуры; замену горизонтальных и вертикальных участков труб отопления и их окраску.

Подписи:


Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина