

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

цоколя, приемков, крылец и отмостки (правое крыло со двора) в общежитии №4 по адресу пр. К. Маркса, 26/1

« 15 » апреля 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта общежития №4 Артамоновой Г.П. провели визуальный осмотр цоколя, приемков, крылец и отмостки (правое крыло со двора) в общежитии №4 по адресу пр. К. Маркса, 26/1 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее.


В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений, физического износа и просадки здания:

- отмостка по периметру здания провалилась, растрескалась;
- штукатурка на поверхности цоколя растрескалась, участками отвалилась до кирпичной кладки;
- со стен приемков отслоилась штукатурка до кирпичной кладки, участками разрушена кирпичная кладка, над тремя приемками установлены козырьки (деформированы со следами коррозии);
- поверхность крылец и ступеней у входов в здание разрушается.
- тамбур у входа в подвальное помещение выполнен из деревянных щитов, деформирован. Покрытие тамбура из оц. стали деформировано, протекает.
- двери в подвальные помещения деформированы, заедают.

Необходимо выполнить:

- ремонт отмостки и приемков с установкой над ними козырьков из профнастила с полимерным покрытием; обшить тамбур у входа в подвальное помещение металлосайдингом;
- ремонт штукатурки и окраску цоколя и стен приемков;
- ремонт крылец;
- замену трех дверей на входах в подвальные помещения;
- устройство водоотливов из металла.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Г.Г. Агафонова