


Утверждаю:  
Ректор  В.И. Бакайтис

### АКТ осмотра

мест общего пользования на 1 этаже в общежитии №4 по адресу пр.К.Маркса,26/1.

« 17 » июня 2024 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., коменданта Агафоновой Г.Г., провели визуальный осмотр помещений мест общего пользования на 1 этаже в общежитии №4 по адресу пр.К.Маркса,26/1 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Здание общежития 1975 года постройки.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.

В коридоре общей площадью 63 м2 в процессе эксплуатации на стенах и потолках появились деформации, небольшие трещины и грязь.







Пол в коридоре находится в двух уровнях. Нижний уровень пола - из мозаичной крошки. Верхний уровень пола и ступени слева выполнен из керамогранита, справа - из линолеума по деревянному основанию. Основание под линолеумом деформировано, скрипит при ходьбе.

Потолки выполнены из плит Армстронг, деформированы, очень грязные, освещение скудное.

Необходимо выполнить:

- ремонт стен, полов, подвесного потолка Армстронг;
- замену светильников.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина
	Г.Г. Агафонова