




Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора Сибирского
университета потребительской
кооперации (СибУПК)
от 17 октября 2018 г. № 282

Ректор

В.И.Бакайтис



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре на объектах
Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)

г. Новосибирск

2018

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре на объектах Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) (далее - Инструкция) устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на прилегающей территории объектов (далее - объекты) Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) (далее - Университет) и является обязательной для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета, а также арендаторами и посетителями объектов Университета.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

1.3. За нарушение требований настоящей Инструкции применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

2.1. Ежедневный осмотр помещений

2.1.1. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности отдельных объектов Университета определяются приказом ректора Университета.

2.1.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов Университета, обязаны производить их ежедневный осмотр по окончании рабочего дня. При осмотре особо обращать внимание на то, чтобы:

- 1) помещения были убраны;
- 2) корзины для сбора мусора были пусты;
- 3) все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток);
- 4) окна и форточки плотно закрыты;
- 5) проходы и пространство перед выходами из помещений свободны;
- 6) электроосвещение отключено;
- 7) входные двери закрыты на ключ;
- 8) автоматическая сигнализация включена и исправна;
- 9) первичные средства пожаротушения находятся на специально отведенных для них местах и доступ к ним свободен.

2.1.3. В случае выявления нарушения требований настоящей Инструкции лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов Университета, незамедлительно принимают меры по их устранению.

2.1.4. С целью предотвращения возникновения пожаров от пожароопасных факторов электрического тока (искрение, нагрев токоведущих частей, образование дугового разряда и т.п.) необходимо неукоснительно соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкции по эксплуатации электроприборов.

2.1.5. Все объекты Университета должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно Правилам противопожарного режима. Размещать их следует в пожарных шкафах, с обязательной отметкой знаком

пожарной безопасности. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном, рабочем состоянии и регулярно, в соответствии с техническими условиями эксплуатации, испытываться на годность к использованию.

2.2. Обязанности работников и обучающихся Университета по предупреждению пожаров

С целью предупреждения пожара на объектах Университета **запрещается:**

2.2.1. пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогрева пищи вне специально отведенных мест и помещений, согласованных с органами Государственной противопожарной службы МЧС России;

2.2.2. пользоваться электроприборами, потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую мощность электросети (электрочайники, электрообогреватели и т.п.), а также включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую;

2.2.3. оставлять без присмотра любые электроприборы и устройства, находящиеся под напряжением;

2.2.4. подключать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств;

2.2.5. пользоваться неисправными электровыключателями, электророзетками и штепсельными вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и закопченными контактами, с надежно не закрепленными искрящимися и нагревающимися в месте контакта проводами, светильниками без колпаков и пр.);

2.2.6. проводить монтаж и перемонтаж электросетей. **Все работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением.**

2.2.7. подключать к электросети неисправные электроприборы;

2.2.8. курить в рабочих кабинетах, учебных аудиториях, туалетах, коридорах, производственных и складских помещениях, на лестницах, в учебных корпусах Университета, комнатах общежитий Университета, бросать на пол, в урны и мусоросборники не погашенные сигареты и спички;

2.2.9. приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы на объектах Университета, за исключением специально оборудованных помещений, где их применение предусмотрено технологией или учебным процессом. При эксплуатации таких помещений необходимо руководствоваться специальными инструкциями;

2.2.10. производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или иным способом с применением открытого пламени. Отогрев следует производить горячей водой, паром, разогретым песком или другими пожаробезопасными способами;

2.2.11. хранить ёмкости с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями, баллонами с горючими газами, мебель, горючие предметы и материалы на путях эвакуации (коридорах, лестничных клетках, вестибюлях,

тамбурах эвакуационных выходов), а также в подвалах, на чердаках, в технических помещениях (электрощитовых, венткамерах и т.п.);

2.2.12. хранить в производственных мастерских, в местах проведения ремонтных и реконструкционных работ пиломатериалы в количестве, превышающем необходимую потребность, оставлять по окончании рабочего дня не убранные от горючих отходов рабочие места и помещения;

2.2.13. загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам;

2.2.14. закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период нахождения людей на объектах Университета;

2.2.15. производить перепланировку, переустройство, реконструкцию помещений, возводить на территории Университета различного рода постройки и пристройки без соблюдения противопожарных требований, без согласования с органами Государственной противопожарной службы МЧС России;

2.2.16. использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению;

2.2.17. отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения о пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную сигнализацию), установки автоматического пожаротушения;

2.3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении хозяйственных и пожароопасных работ регламентируется отдельной инструкцией.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

При возникновении пожара необходимо:

3.1. немедленно сообщить об этом в пожарную часть по городскому телефону **01** или с мобильного – **112**, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

3.2. для предупреждения людей, находящихся внутри объектов Университета, задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем;

3.3. с учётом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

3.4. в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов;

3.5. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;

3.6. при необходимости вызвать медицинскую и другие экстренные службы;

3.7. принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению объектов Университета, привлекая технический персонал Университета;

3.8. из числа работников Университета или сотрудников ЧОП организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

3.9. до прибытия пожарной охраны принять усиленные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), **строго придерживаясь следующих правил:**

3.9.1. должна быть обеспечена защита и эвакуация людей из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

3.9.2. нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

3.9.3. нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

3.9.4. при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла, иначе огонь вспыхнет вновь;

3.9.5. в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

3.9.6. если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой;

3.9.7. через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

3.9.8. поскольку в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается, опасен не только огонь, но и дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

3.9.9. в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.п. жидкостей пламя гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь;

3.10. одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей

осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

3.11. по прибытии на пожар подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России необходимо сообщить руководителю подразделения все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

3.12. в дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

IV. ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

1. Единый экстренный телефон	101, 01
2. Экстренный телефон УМВД	102, 03
3. Скорая медицинская помощь	103, 03
4. Газовая служба	104, 04
5. По мобильному телефону	(101, 102, 103, 104)
6. ГКУ НСО «Служба 112», МКУ ЕДДС г. Новосибирск	112, 051
7. Диспетчер ЕДДС г. Новосибирска в Ленинском районе	218-69-75
8. Дежурный УФСБ России по НСО	269-72-69
9. Дежурный по отделу полиции №7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску	232-16-46 232-17-18
10. ООО «СПАС»	001
11. ПСЧ №6 ФГКУ «1 отряд ФПС по НСО»	341-52-21
12. Оперативный дежурный МАСС МКУ «Служба АСР и ГЗ»	231-06-49
13. Теплосети	289-25-66
14. Горводоканал, водосети, горканализация	347-74-74
15. Электросети	343-28-33, 343-58-44

Разработал
Специалист по ГО и ЧС



Болтовский С.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе


Е. И. Леоненко

Начальник хозяйственного управления



Н.А. Цветкова

Начальник кадрового управления



Э.В. Горина

Начальник службы безопасности



А.Н. Фисенко

Регистрационный номер в реестре локальных нормативных актов:

142