

Утверждаю:

Ректор СибУПК

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
Аудитории 511 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26.**

« 16 » мая 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В., провела визуальный осмотр **аудитории 511 в УК №1** по адресу пр.К.Маркса, 26 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Аудитория 511 общей площадью 41,6 м2 используется как учебная аудитория. Последний ремонт в помещении проводился в 2007 г. Отделка пола, потолков и стен находится в неудовлетворительном состоянии.

В процессе эксплуатации на стенах появились множественные трещины. В углах и на наружной стене отошла штукатурка. Вдоль двух стен на уровне парт установлена отбойная доска. Потолки окрашены, от времени потемнели, в трещинах, местами отошла штукатурка.

Покрытие пола выполнено из линолеума по деревянному основанию. Основание деформировано, нарушена целостность покрытия. По периметру стен установлены ПВХ плинтуса.

Входная двустворчатая дверь из МДФ сильно изношена, плохо закрывается.

Оконные откосы из ПВХ материалов пожелтели, деформированы, местами пробиты.

Чугунные радиаторы и трубы отопительной системы окрашены, грязные. Слабый нагрев радиаторов, хотя промывка была произведена.

Установлены старые светильники, подключены через алюминиевый провод. Недостаточный уровень освещения. В помещении: 1 выключателя и 1 розетка.


Необходимо выполнить:

- ремонт пола, и стен в помещении; устройство подвесного потолка Армстронг;
- замену радиаторов с установкой запорной арматуры; окраску труб отопления;
- замену алюминиевой электропроводки на медную, замену светильников на светодиодные по нормам освещения, выключателей, розеток;
- замену входной двери;
- замену оконных откосов с герметизацией оконных коробок.
- установить отбойную доску на стены.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Т.В. Мурзина