

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

витражного остекления со стороны дворового фасада УК №1 (над эвакуационными выходами) по адресу пр. Карла Маркса, 26

« 16 » мая 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В., провели визуальный осмотр **витражного остекления со стороны дворового фасада УК №1 (над эвакуационными выходами) по адресу пр.Карла Маркса, 26** для определения перечня необходимых работ по ремонту.

В результате осмотра выявлено следующее.

Витражное остекление со стороны дворового фасада УК №1 располагается со 2 по 5 этажи с двух сторон корпуса над эвакуационными выходами с центральных лестниц. Витражи со стороны лестничных площадок корпуса защищены металлическими ограждениями общей протяженностью 14,8 м.п. Высота ограждений не соответствует требованиям безопасности в учебных заведениях (установлены на высоте 0,9 м.п. от пола, необходимая высота 1,2 м.п.).

Существующие витражи были установлены в 1998 году.

В процессе эксплуатации пластиковые элементы витражей потемнели и стали хрупкими, уплотнители потеряли эластичность, у стеклопакетов нарушилась герметичность, крепления витражей к элементам здания частично разрушены. Штукатурка на оконных откосах повреждена. С внутренней стороны витражей пластик имеет трещины. В наружных швах витражей видна растительность.


Необходимо выполнить:

- замену витражного остекления с отделкой откосов из ПВХ материалов.
- замену ограждения витражей.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



О.В. Миклухина



Т.В. Мурзина